

LOZING BEMALINGSWATER

- Stap 1) Beperken van opgepompte hoeveelheid (zowel debiet als tijdsduur)
- Stap 2) Infiltreren in de directe omgeving (minimale afstand= diepte bouwput x 10): eventueel infiltreren in 'te voorziene infiltratievoorziening'
- Stap 3) Hergebruiken van het opgepompte water
- Stap 4) Lozing in oppervlaktewaterlichaam (volgens doelstellingen en beginselen [decreet integraal waterbeleid](#) art. 1.2.2. en 1.2.3.)
- Stap 5) Lozing op riolering (wanneer geen oppervlaktewater aanwezig binnen 200 meter)

Voorwaarden

- Sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 indelingslijst Vlarem I ([art. 5.53.6.1.1 van Vlarem II](#))
- Geen droogtrekking van nabijgelegen oppervlaktewaterlichamen (poelen, waterlopen, ...);
- Geen bodemverontreiniging;
- Bij lozing: voorzien van zandvang (en ontijzeringsinstallatie) + geen schade aan de oever + geen wateroverlast voor derden;
- Stilzwijgend akkoord:
 - Melding (via email): startdatum + maximum duur;
 - Debiet < 10 m³/uur;
 - Tijdelijk: duur < 1 jaar